


"B" változat

Lépcsőházanként több felszálló fővezeték



Adatok:

Lakások méretezési teljesítménye:	13,8kW
Vezérelt forróvíztároló:	1,2kW
1.lépcsőházban	12 db lakás
2.lépcsőházban	18 db lakás
F1a. felszálló nyomvonalhossz:	8+3m
F1b. felszálló nyomvonalhossz:	14+3m
F2a. felszálló nyomvonalhossz:	10+3m
F2b. felszálló nyomvonalhossz:	16+3m
F2c. felszálló nyomvonalhossz:	22+3m
Egy fővezetékéről ellátott lakások száma:	6 db
Méretezési áram minden felszállón:	73,8A
Felszálló fővezetékek keresztmetszete:	25mm ²

Preferált megoldás, több felszálló fővezeték, leág. bizt. NH00 80 A